BLESKOSVOD



LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK:

———	drát FeZn průměr 8mm bude připevněn pomocí standartních podpěr na střeše – podpěry rovnou střechu, podpěry pod šindel na stěně – podpěry na stěnu na hmoždinku
———	drát FeZn průměr 10mm
JT1,5	jímací tyč dl.1,5 metru na betonovém podstavci
J 0,5	jímač z drátu FeZn pr.8mm dl.0,5 nad atiku resp.komín
SS	spojovací svorka
SK	křížová svorka
SO	okapová svorka
SP	připojovací svorka
SZ 1–7	zkušební svorka
OÚ	ochranný úhelník vč.držáků
	uzemnění – u každého svodu 3x zemnící tyč délky 2,0metry

veškerý hromosvodový materiál bude v provedení z FeZn, popř. nadzemní část z materiálu AlMgSi pr.8,0mm

Montáž bude provedena dle ed.2:
–ČSN EN 62305–1,část 1 "Obecné principy"
–ČSN EN 62305–2,část 2 "Řízení rizika"
–ČSN EN 62305–3,část 3 "Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života"
–ČSN EN 62305–4,část 4 "Elektrické a elektronické systémy ve stavbách"
–ČSN EN 50164–1 "Součásti ochr.před bleskem(LPC)–část 1:Požadavky na spoj.součásti"
–ČSN EN 50164–2 "Součásti ochr.před bleskem(LPC)–část 2:Požadavky na vodiče a zemniče"
–ČSN EN 50164–4 "Součásti ochr.před bleskem(LPC)–část 4:Požadavky na podpěry vodičů"

NÁZEV ZAKÁZKY **ZŘÍZENÍ KANCELÁŘÍ V PŮDNÍM PROSTORU OBJEKTU DNR TKALCOVSKÁ 381/1 SVITAVY**				
MÍSTO STAVBY TKALCOVSKÁ 381/1, SVITAVY, K.Ú.ČTYŘICET LÁNŮ				
INVESTOR DOMOV NA ROZCESTÍ SVITAVY, TKALCOVSKÁ 381/1, SVITAVY				
			DATUM	LISTOPAD 2020
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETR HASENÖHRL		STUPEŇ	DSP+DPS
VYPRACOVAL	ING. PETR HASENÖHRL		ČÍSLO ZAKÁZKY	HP98/2020/P
D1-01.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			MĚŘÍTKO	1:100
OBSAH **BLESKOSVOD**			ČÍSLO PŘÍLOHY **D1-01.4.4.3**	