PŮDORYS 2.NP
M 1:50



LEGENDA





OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PŘIPOJENA POMOCÍ REGULAČNÍHO A UZAVÍRATELNÉHO ŠROUBENÍ 1/2"x M24
POTRUBÍ BUDE VEDENO VE ZDI A PODLAZE, IZOLOVÁNO PĚNOVOU TEPELNOU IZOLACÍ

POZNÁMKA

- POTRUBÍ BUDE VEDENO PŘED STĚNOU UCHYCENO V TRUBKOVÝCH OBJÍMKÁCH S MOŽNOSTÍ OSOVÉHO POHYBU
- PROSTUP STĚNOU BUDE UMOŽŇOVAT POTRUBÍ DILATAČNÍ POSUN
- UMÍSTĚNÍ TĚLES JE ORIENTAČNÍ A ZMĚNA DISPOZICE JE MOŽNÁ DLE POŽADAVKU INVESTORA
- OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PŘIPOJENA POMOCÍ PŘIPOJOVACÍCH UZAVÍRACÍCH GARNITUR
- TEPLOVODNÍ SYSTÉM BUDE ZHOTOVEN ZE SYSTÉMU MĚDĚNÉHO POTRUBÍ SPOJOVANÉHO LISOVÁNÍM NEBO PÁJENÍM

UPOZORNĚNÍ

- PO DOKONČENÍ MONTÁŽE ROZVODŮ TOPNÉ VODY JE TŘEBA PROVÉZT TLAKOVOU ZKOUŠKU ROZVODU DLE ČSN EN 1264–4, ČSN 060310.
- TOPNÝ SYSTÉM BUDE PO ÚSPĚŠNÉ TLAKOVÉ ZKOUŠCE PROPLÁCHNUT A NAPUŠTĚN UPRAVENOU VODOU PŘES ZMĚKČOVACÍ ARMATURU NEBO JINOU ZMĚKČOVACÍ STANICÍ KTERÁ ZAJISTÍ ŽE CELKOVÁ TVRDOST VODY BUDE DLE POŽADAVKU VÝROBCE.
- NEDOPORUČUJE SE POUŽÍVAT ZCELA DEMINERALIZOVANOU, NEBO DEŠŤOVOU VODU.
- PO UVEDENÍ DO PROVOZU BUDE VYPLNĚN PROTOKOL O UVEDENÍ DO PROVOZU.

Dokumentace pro stavební povolení

Zodpovědný projektant :	Ing. Lubomír Bačovský		
Vypracoval :	Ing. Petr Choutka		
Kreslil :	Ing. Petr Choutka		
Investor :	Domov na rozcestí Svitavy Tkalcovská 381/1, 568 02 Svitavy		
Akce :	ZŘÍZENÍ KANCELÁŘÍ V PŮDNÍM PROSTORU OBJEKTU DNR TKALCOVSKÁ 381/1 SVITAVY	Č. ZAKÁZKY	
		FORMÁT	610x297
		DATUM	11/2020
		STUPEŇ	DSP
PŮDORYS 2.NP		MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D1–01–4.3–2